

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG THI CÔNG SƠN

Tham chiếu: ISO 8502-4. Tiêu chí chấp nhận lấy theo TDS nhà sản xuất sơn và spec dự án đã duyệt.

Dự án / Công trình:		Số biên bản:	
Hạng mục / Kết cấu:		Ngày kiểm tra:	
Nhà thầu thi công:		Hệ sơn / Lô sơn:	
Tư vấn giám sát:		Tiêu chuẩn / Spec:	

Bảng ghi điều kiện môi trường

Giờ	Vị trí	Nhiệt độ KK Ta (°C)	Độ ẩm RH (%)	Điểm sương Td (°C)	Nhiệt độ thép Ts (°C)	Ts – Td (°C)	Gió / Mưa	Đạt?

Nguyên tắc thường áp dụng: Ts cao hơn Td tối thiểu 3 °C; RH và nhiệt độ nằm trong giới hạn của TDS. Dừng thi công khi có mưa, sương hoặc ngưng tụ trên bề mặt.

Thiết bị đo

Thiết bị	Model / Số seri	Hạn hiệu chuẩn

Kết luận

☐ Đạt — cho phép chuyển bước tiếp theo	☐ Không đạt — yêu cầu xử lý và kiểm tra lại
Ghi chú / Hành động khắc phục:	

Nhà thầu thi công	Tư vấn giám sát / QC	Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn chi tiết: <https://tongkhosonviet.vn/tra-cuu/tai-lieu/bieu-mau-nghiem-thu> · Cẩn TDS/MSDS/CQ lô sơn: <https://tongkhosonviet.vn/lien-he>